



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области

КОВРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА

ул. Урицкого, д. 23, г. Ковров, 601900
Тел./факс: (49232) 2-11-53

Заведующей
МБДОУ детский сад № 10

Мочаловой О.А.

пр-д. Урожайный/ ул. Первомайская,
д. 5/36, г. Ковров, 601900



372307 097311

29.11.2023 № 4-02-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Городской прокуратурой с привлечением сотрудников ОНД и ПР по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Владимирской области проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в МБДОУ детский сад № 10, в ходе которой выявлены нарушения.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определены общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане). Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Пожарная безопасность — это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

АА* 052997

Ковровская городская прокуратура
№ 4-02-2023/Прдп1196-23-20170012

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР).

Пунктом 3 ППР установлено, что лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Как установлено п. 16 ППР на объектах защиты запрещается:

- использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

В соответствии с п. 17 (1) ППР руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.

Руководствуясь п. 26 ППР запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Пунктом 30 ППР предусмотрено, что на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

В ходе прокурорской проверки здания МБДОУ детский сад № 10 расположенного по адресу: г. Ковров, пр-д. Урожайный/ ул. Первомайская, д. 5/36, установлено, что в учреждении не соблюдаются отдельные требования законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- в подвале допущено хранение мебели и других горючих предметов; под лестничным маршем допущено хранение предметов, выполненных из горючих материалов;

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- на посту охраны у дежурного отсутствует средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

- заведующая детским садом и заведующая хозяйством не прошли обучение по мерам пожарной безопасности. Срок действия имеющихся квалификационных удостоверений № 018 и № 019 истек 31.01.2023;

- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты ведётся не в полном объеме.

Указанные нарушения федерального законодательства стали возможными по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками МБДОУ детский сад № 10, а также отсутствия должного контроля за ними со стороны руководства. В результате вышеперечисленных нарушений требований законов и правил пожарной безопасности может возникнуть угроза безопасности жизни и здоровью воспитанников, посетителей и работников организации. Указанное является недопустимым и требует принятия незамедлительных мер по их полному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника городской прокуратуры.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства о пожарной безопасности, причин и условий, им способствующих, недопущению их впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, с ответом представить заверенную печатью копию приказа о наказании.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в Ковровскую городскую прокуратуру в письменной форме в течение месяца со дня его получения.

Заместитель городского прокурора

младший советник юстиции

Д.Ш. Хайбуллин